

Final: C.T. número 1 existente.  
 Término municipal afectado: Malpartida de Cáceres.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,250.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de línea: 1.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Malpartida de Cáceres.  
 Presupuesto en pesetas: 4.723.069.  
 Finalidad: Facilitar la construcción de nuevas viviendas.  
 Referencia del expediente: 10/AT-000656-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de diciembre de 1992.

**ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013260.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo N-92 L.A.M.T. «Siruela-Garbayuela» 22 KV.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Garbayuela  
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 22.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio, aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 1,598.  
 Apoyos: Hormigón. Metálico.  
 Número total de apoyos de línea: 12.  
 Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Garbayuela.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000/0,380.  
 Potencial total en transformadores: 250 (KVA).  
 Emplazamiento: Casas de Don Pedro. Laguna de la Dehesa.  
 Presupuesto en pesetas: 5.228.530.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del expediente: 06/AT-010177-013260.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

**ANUNCIO de 28 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013198.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. N-I San Pedro de Mérida.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: San Pedro de Mérida.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Nacional.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,286.  
 Emplazamiento de la línea: C/ General Franco.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.