

Final: C.T. número 1 existente.
 Término municipal afectado: Malpartida de Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,250.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de línea: 1.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Malpartida de Cáceres.
 Presupuesto en pesetas: 4.723.069.
 Finalidad: Facilitar la construcción de nuevas viviendas.
 Referencia del expediente: 10/AT-000656-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 1 de diciembre de 1992.

ANUNCIO de 21 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013260.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-92 L.A.M.T. «Siruela-Garbayuela» 22 KV.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Garbayuela
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio, aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,598.
 Apoyos: Hormigón. Metálico.
 Número total de apoyos de línea: 12.
 Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Garbayuela.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencial total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: Casas de Don Pedro. Laguna de la Dehesa.
 Presupuesto en pesetas: 5.228.530.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-010177-013260.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de enero de 1993.

ANUNCIO de 28 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013198.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. N-I San Pedro de Mérida.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: San Pedro de Mérida.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,286.
 Emplazamiento de la línea: C/ General Franco.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de Transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: San Pedro de Mérida. C/ San Pedro de Mérida.
 Presupuesto en pesetas: 6.748.947.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-010177-013198.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de enero de 1993.

ANUNCIO de 28 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013257.

Visto el iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-92 L.A.M.T. «Siruela-Garbayuela» 22 KV.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Garbayuela.
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 22.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 1,598.
 Apoyos: Hormigón. Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 12.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Garbayuela.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Garbayuela. Junto viviendas C.O.P.U.M.A.
 Presupuesto en pesetas: 8.032.283.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-010177-013257.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de enero de 1993.

ANUNCIO de 28 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013259.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-4 L.A.M.T. de suministro al Polígono La Cagancha.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.
 Tipos de línea: aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,300.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de línea: 2.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Polígono La Cagancha.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,002/0,380.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).