

ANUNCIO de 28 de enero de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013316.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Pilar Viejo.
Final: C.T. Proyectado.
Término municipal afectado: Almendralejo.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 20.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,490.
Emplazamiento de la línea: Plaza de Extremadura.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
Número de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380.
Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
Emplazamiento: Almendralejo. Juan Carlos I.
Presupuesto en pesetas: 11.647.638.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013316.

▲ los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 28 de enero de 1993.

ANUNCIO de 9 de febrero de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-000075-013324.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hnos. Ruiz Amador con domicilio en Granja de Torrehermosa,

Concejo, s/n. solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-1 línea circunvalación.
Final: Apoyo N-17 línea circunvalación.
Término municipal afectado: Granja de Torrehermosa.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 15.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio-Acero.
Longitud total en Kms.: 1,740.
Apoyos: Hormigón-Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 17.
Crucetas: Bóveda. Tresbolillo.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: Franja paralela a desvío N-432 dirección Córdoba, T.M. Granja de Torrehermosa.
Presupuesto en pesetas: 3.592.636.
Finalidad: Línea A.T. circunvalación a Granja de Torrehermosa.
Referencia del Expediente: 06/AT-000075-013324.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de febrero de 1993.

ANUNCIO de 25 de febrero de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-013330.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, Ayala, 3 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Anillo Subterráneo «Patricia».
Final: Anillo Subterráneo «Patricia».
Término municipal afectado: Don Benito.