

Conductores: Aluminio-Acero.  
Longitud total en Kms.: 0,064.  
Emplazamiento de la línea: Valverde del Fresno.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
N. de transformadores: Tipo I.  
Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
Emplazamiento: Valverde del Fresno. Valverde del Fresno.  
Presupuesto en pesetas: 1.775.109.  
Finalidad: Cambio de ubicación de C.T. por nuevas construcciones y suministro a nuevos abonados.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005322-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 22 de febrero de 1993.

El Jefe del Servicio Territorial,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

#### **RESOLUCION de 22 de febrero de 1993, del Servicio Territorial de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005333-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Laura Otero, S.A. con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Laura Otero, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 12 de circunvalación de Miajadas.  
Final: C.T. «Libertad».  
Término municipal afectado: Miajadas.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 22.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,490.  
Emplazamiento de la línea: C/. Santiago en Miajadas.  
Presupuesto en pesetas: 7.405.649.  
Finalidad: Acometida a C.T. «Libertad».  
Referencia del Expediente: 10/AT-005333-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 22 de febrero de 1993.

El Jefe del Servicio Territorial,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

#### **RESOLUCION de 22 de febrero de 1993, del Servicio Territorial de Cáceres, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005346-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A. con domicilio en Cáceres, P. Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola I, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 23 de la línea de alimentación a C.T. núm. 1.