

## III. Otras Resoluciones

### CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA

**RESOLUCION de 1 de abril de 1993, por la que se adjudica definitivamente el suministro de veinte lotes de libros para Agencias de Lecturas.**

A los efectos de lo prevenido en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación se hace pública la Resolución de Adjudicación Definitiva, por el Sistema de Concurso con Admisión Previa, de fecha 01.04.93, correspondiente a la contratación del Suministro de VEINTE LOTES DE LIBROS PARA AGENCIAS DE LECTURA, a favor de la Empresa CARISMA LIBROS, C.B., por la cantidad de dieciocho millones cuatrocientas cuarenta y nueve mil cuarenta y seis pesetas (18.449.046 ptas.)

Mérida, 1 de abril de 1993.

El Secretario General Técnico,  
FRANCISCO SANCHEZ CHACON

### CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

**RESOLUCION de 10 de marzo de 1993, del Servicio Territorial de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005445-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Viena, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Eléctrica del Oeste, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Apoyo s/n de línea de A.T. «Cabezuela del Valle-Tornavacas».  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cabezuela del Valle.  
Tipos de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,235.  
Emplazamiento de la línea: Inmediaciones campo de fútbol de Cabezuela del Valle.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores en KVA: 100.  
Emplazamiento: Cabezuela del Valle. Inmediaciones campo de fútbol en Cabezuela del Valle.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, simplemente Enter.  
Longitud total en Kms.: 0,230.  
Voltaje: 380-220.  
Potencia: 80 (KW).  
Abonados previstos: 0.  
Presupuesto en pesetas: 6.000.000.  
Finalidad: Suministro energía a sede de Mancomunidad de Municipios del Valle del Jerte.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005445-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 10 de marzo de 1993.

El Jefe del Servicio Territorial,  
PEDRO GARCIA ISIDRO