

ción de Iberdrola I, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: L.S.M.T. Suministro a C.T. Guardia Civil.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Herrera del Duque.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 22.  
Materiales: Nacionales.  
Emplazamiento de la línea: C/. Noria.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 22,000/0,380.  
Potencia total en transformadores: 400 (KVA).  
Emplazamiento: Herrera del Duque. Plaza de los Toros.  
Presupuesto en pesetas: 5.693.680.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013339.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de marzo de 1993.

#### **ANUNCIO de 15 de marzo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005496-000000.**

Este expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, C/. Viena, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo soporte del antiguo C.T. número 3.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Cabezuela del Valle.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en kms.: 0,015.  
Emplazamiento de la línea: Parque San Antonio en Cabezuela del Valle.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/0,230/0,127.  
Número de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
Potencia total en transformadores: 650 (KVA).  
Emplazamiento: Cabezuela del Valle. Parque San Antonio en el T.M. de Cabezuela del Valle.  
Presupuesto en pesetas: 3.552.341.  
Finalidad: Suministro a nuevo centro de salud y mejora del servicio en la zona.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005496-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1993.

#### CONSEJERIA DE EMIGRACION Y ACCION SOCIAL

#### **CORRECCION de errores al anuncio del día 25 de marzo de 1993, por el que convoca la adjudicación mediante concurso de las obras de ampliación y reforma del C.I. «Nuestra Señora de Belén» de Zafra.**

Advertido error material en el anuncio de 25 de marzo de 1993,