

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-14, línea 15 KV Feria - La Parra.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: La Parra.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,105.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Polígono Industrial.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: La Parra. Polígono Industrial.
 Presupuesto en pesetas: 8.191.598.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013255.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 17 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica y declaración, en
 concreto, de su utilidad pública, ref.
 06/AT-001788-013266.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el esta-

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. DUPIN N-1.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,120.
 Emplazamiento de la línea: Barriada de la Estación.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Barriada de la Estación.
 Presupuesto en pesetas: 4.702.735.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013266.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 17 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica, ref.
 06/AT-001788-013267.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición