

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo N-14, línea 15 KV Feria - La Parra.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: La Parra.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,105.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Polígono Industrial.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: La Parra. Polígono Industrial.
 Presupuesto en pesetas: 8.191.598.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013255.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 17 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica y declaración, en
 concreto, de su utilidad pública, ref.
 06/AT-001788-013266.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el esta-

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. DUPIN N-1.
 Final: C.T. proyectado.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Nacional.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,120.
 Emplazamiento de la línea: Barriada de la Estación.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/0,220.
 Potencia total en transformadores: 630 (KVA).
 Emplazamiento: Badajoz. Barriada de la Estación.
 Presupuesto en pesetas: 4.702.735.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013266.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 17 de noviembre de 1992,
 sobre autorización administrativa de
 instalación eléctrica, ref.
 06/AT-001788-013267.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Sub. Vegas.
Final: Apoyo de derivación al C.T. Ctra. de Madrid N-1.
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
Materiales: Nacional.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 1,110.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 7.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: San Roque.

Presupuesto en pesetas: 2.463.911.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013267.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 17 de noviembre de 1992,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración, en
concreto, de su utilidad pública, ref.
06/AT-001788-013076.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia. Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el esta-

blecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea C.T. Hospital Banco de Bilbao.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 20.
Materiales: Nacional.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,030.
Emplazamiento de la línea: C/ Zurbarán.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
Número 1. Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores: 1.030 (KVA).
Emplazamiento: Badajoz. C/ Zurbarán.
Presupuesto en pesetas: 5.695.560.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-013076.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de noviembre de 1992.

**ANUNCIO de 24 de septiembre de 1992,
sobre solicitud de permiso de investigación
minera n.º 9.839.**

Se hace saber, que como resultado del Concurso Público de Registros Mineros celebrado el 11 de agosto de 1992, convocado por