

Final: C.T. proyectado.  
 Términos municipales afectados: Cáceres.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms. 0,166.  
 Emplazamiento de la línea: Polígono Aldea Moret.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).  
 Emplazamiento: Cáceres. Calle Malpartida en Polígono Aldea Moret.  
 Presupuesto en pesetas: 5.598.486.  
 Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio en la zona.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005500-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1993.

#### **ANUNCIO de 16 de marzo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005469-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Rosal de Ayala núm. 2.  
 Final: C.T. Nueva Plasencia.

Términos municipales afectados: Plasencia.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms. 0,267.  
 Emplazamiento de la línea: Calle Rosal de Ayala.  
 Presupuesto en pesetas: 3.717.756.  
 Finalidad: Interconexión CC.TT. para mejora del servicio en la zona.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005469-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de marzo de 1993.

#### **ANUNCIO de 22 de marzo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005486-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola I, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Subestación Casatejada.  
 Final: Apoyo núm. 5 línea a 44 KV riegos Valdecañas.  
 Términos municipales afectados: Casatejada.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 44.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio-Acero.  
 Longitud total en Kms. 0,764.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 7.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje la Moriona y Baldío de Casatejada.

Presupuesto en pesetas: 6.253.968.

Finalidad: Mejora del servicio de la zona de Jaraíz.

Referencia del Expediente: 10/AT-005486-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de marzo de 1993.

**ANUNCIO de 26 de marzo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013348.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia Sevillana de Electricidad, con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Línea del C.T. N-3 al C.T. Telefónica.

Final: C.T. Altozano (proyectado).

Términos municipales afectados: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms. 0,033.

Emplazamiento de la línea: Calle Altozano.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,220.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Jerez de los Caballeros. Calle Altozano.

Presupuesto en pesetas: 2.597.000.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013348.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 26 de marzo de 1993.

**ANUNCIO de 26 de marzo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013349.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Cia Sevillana de Electricidad con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo N-24 de la línea de sub. Jerez al C.T. Gallardo.

Final: C.T. La Pipa (proyectado).

Términos municipales afectados: Jerez de los Caballeros.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms. 0,065.

Emplazamiento de la línea: La Pipa.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Subterráneo.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Jerez de los Caballeros. La Pipa.

Presupuesto en pesetas: 2,376.865.