

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. número 1 de Casar de Cáceres.
 Final: Apoyo de derivación a C.T. Cooperativa.
 Términos municipales afectados: Casar de Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,195.
 Emplazamiento de la línea: Ronda de la Charca.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Casar de Cáceres. Ronda de la Charca.
 Presupuesto en pesetas. 2.994.231.
 Finalidad: Suministro de energía a nuevas viviendas.
 Referencia del expediente: 10/AT-005482-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de abril de 1993.

ANUNCIO de 16 de abril de 1993, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica, referencia 10/AT-005527-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A., con domicilio en Cáceres, Viena, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de alimentación al C.T. «Cementerio».
 Final: C.T. Proyectado.
 Términos municipales afectados: Casar de Cáceres.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio-Acero-Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,242.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Sol y Agua.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.
 Emplazamiento: Casar de Cáceres. Urbanización Sol y Agua.
 Presupuesto en pesetas. 2.796.387.
 Finalidad: Suministro de energía a nuevas viviendas.
 Referencia del expediente: 10/AT-005527-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de abril de 1993.

ANUNCIO de 6 de mayo de 1993, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, referencia 10/AT-005492-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Guadalupe número 2.

Final: C.T. proyectado.
 Términos municipales afectados: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,330.
 Emplazamiento de la línea: Edificio «Europa» en Cáceres.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 1.260.
 Emplazamiento: Cáceres. Prolongación Avenida Virgen de Guadalupe.
 Presupuesto en pesetas. 10.186.004.
 Finalidad: Suministro a nueva edificación.
 Referencia del expediente: 10/AT-005492-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de mayo de 1993.

ANUNCIO de 6 de mayo de 1993, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, referencia 10/AT-05541-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea de alimentación.
 Final: C.T. proyectado.

Términos municipales afectados: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en kms.: 0,116.
 Emplazamiento de la línea: Edificio «Europa».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: 2.
 Relación de transformación: 13,200/0,380/0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 1.260.
 Emplazamiento: Cáceres. Edificio «Europa».
 Presupuesto en pesetas: 6.777.173.
 Finalidad: Suministro a Nueva Edificación.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005541-000000.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66 y artículo 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 6 de mayo de 1993.

ANUNCIO de 13 de mayo de 1993, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica, referencia 06/AT-001618-013367.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Hijos de Jacinto Guillén, S.L., con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea centro Seccionamiento-CT N-2 La Zarza.
 Final: C.T. proyectado N-4 La Zarza.
 Términos municipales afectados: Zarza de Alange.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 10/22 KV.
 Materiales: Nacionales.