

Final: C.T. N-10 proyectado.  
 Término municipal afectado: Monesterio.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv: 15/20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio. Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,328.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 2.  
 Crucetas: Tresbolillo.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Camino del Coral.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: Núm. 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,398.  
 Potencia total en transformadores: 160 KVA.  
 Emplazamiento: Monesterio. Calle Nueva.  
 Presupuesto en pesetas: 2.292.529.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-014208-013376.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de mayo de 1993.

#### **ANUNCIO de 6 de mayo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 06/AT-014208-013377.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica de Monesterio, S.A., con domicilio en Pastor y Landero, 3. Sevilla, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Santa María Entronque-Puebla.  
 Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Montemolín.  
 Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv: 15/20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio. Acero.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Cero.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Ctra. Sta. María-Pallarés.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,398.  
 Potencia total en transformadores: 100 KVA.  
 Emplazamiento: Montemolín. Ctra. Sta. María-Pallarés.  
 Presupuesto en pesetas: 1.569.583.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-014208-013377.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de mayo de 1993.

#### **ANUNCIO de 20 de mayo de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica, Ref.: 10/AT-005518-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctricas Pitarch, S.A., con domicilio en Viena, 12, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo 145 de línea denominada Alcántara-Zarza la Mayor.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Piedras Albas.  
 Tipo de línea: Aérea.