

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 13,200 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores: 1260 KVA.  
 Emplazamiento: Villanueva de la Serena. Urbanización Los Pinos.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. N-3 (Expte. 10177/13389).  
 Final: C.T. N-1.  
 Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,235.  
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Los Pinos.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 2.  
 Relación de transformación: 13,200 / 0,220.  
 Potencia total en transformadores: 1260 KVA.  
 Emplazamiento: Villanueva de la Serena. Urbanización Los Pinos.

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: C.T. N-1 (Expte. 10177/13390).  
 Final: C.T. San Benito.  
 Término municipal afectado: Villanueva de la Serena.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,090.  
 Emplazamiento de la línea: Urbanización Los Pinos.

Presupuesto en pesetas: 30.876.993.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013383 - 13388 - 89 - 90 - 91.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las re-

clamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 10 de junio de 1993.

**ANUNCIO de 21 de junio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-002117-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo s/n. de línea de Circunvalación II de Jaraíz de la Vera.  
 Final: C.T. Los Bolos.  
 Término municipal afectado: Jaraíz de la Vera.  
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,336.  
 Apoyos: Metálicos.  
 Número total de apoyos de la línea: 2.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Parque «Puente de los Bolos».  
 Presupuesto en pesetas: 2.473.390.  
 Finalidad: Mejora de la calidad del servicio en la zona.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-002117-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 21 de junio de 1993.