

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo s/n línea aérea denominada Cabezarrubias.
 Final: C.T. Proyectoado.
 Término municipal afectado: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,597.
 Emplazamiento de la línea: Polígono Cabezarrubia 2-A.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380 / 0,220.
 Potencia total en transformadores en KVA: 1260.

Emplazamiento: Cáceres. Locales comerciales «Decoca».

Presupuesto en pesetas: 10.581.371.
 Finalidad: Suministro de energía a locales comerciales.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005489-000000.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 6 de julio de 1993.

El Jefe del Servicio Territorial,
 PEDRO GARCIA ISIDRO

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

ANUNCIO de 23 de junio de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002716-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Eléctrica de Extremadura, S.L., con domicilio en C/ Nápoles, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 21,000 / 398,000 / 230,000
 Potencia total en transformadores en KVA: 50.
 Emplazamiento: Robledillo de Trujillo. Ctra. a Ibañerando (junto a

piscina municipal).
 Instalaciones de baja tensión:

Tipo:
 Subterránea, simplemente enter.
 Longitud total en Kms.: 0,145.
 Voltaje: 380/230.
 Potencia: 40 (KW).
 Abonados previstos: 2.

Presupuesto en pesetas: 653.825.
 Finalidad: Suministro a piscina municipal y alumbrado público.
 Referencia del Expediente: 10/AT-002716-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 23 de junio de 1993.