

Tensión de servicio en Kv: 220 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 35,554.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 97.

Crucetas: METALICAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: TT.MM. ALCANTARA, VALENCIA DE ALCANTARA, SALORINO.

Presupuesto en pesetas: 362.946.162.

Finalidad: AUMENTO POTENCIA Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN BADAJOZ.

Referencia del expediente: 10/AT-005703-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, así como el Estudio de Impacto Ambiental, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de julio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 7 de julio de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005675-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICAS PITARCH, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores:

Número Relación de Transformación

I 13,200 / 380,000
/ 220,000

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento:

PORTAJE

BARRIO «LA LAGUNA» EN EL T.M. DE PORTAJE.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo:

SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.

Longitud total en Kms.: 0,324.

Voltaje: 380/220 Potencia: 128 (KW) Abonados previstos: 0

Presupuesto en pesetas: 1.649.999.

Finalidad: SUSTITUCION DEL ACTUAL C.T. NUM. 1, PARA FACILITAR NUEVAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 10/AT-005675-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de julio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 13 de julio de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001756-000001.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICAS PITARCH, S.A., con domicilio en: CACERES, VIENA, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO S/N DE LA LINEA DE ELEVACION DE AGUAS DE CASAR DE CACERES.

Final: APOYO SIGUIENTE A LA DERIVACION AL C.T. «COOPERATIVA».