

Crucetas: METALICAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: T.M. DE ORELLANA DE LA SIERRA Y NAVALVILLAR DE PELA.

Presupuesto en pesetas: 10.683.192.

Finalidad: MEJORA DEL SERVICIO.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013239.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLICA de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 28 de septiembre de 1994.

El Jefe Servicio Territorial  
JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-012976.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de: FELIX GONZALEZ, S.A., con domicilio en: DON BENITO, AYALA, 3, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992, de 16 de julio, de industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a FELIX GONZALEZ, S.A. el establecimiento de la

instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: RAMAL SUBTERRANEO DE CALLE ARROYAZO.

Final: C.T. DE INTERIOR PROYECTADO.

Términos municipales afectados: DON BENITO.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,005.

Emplazamiento de la línea: CALLE ARROYAZO.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Subterráneo.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	12,002 / 20,000
	0,220 / 0,127

Potencia total en transformadores en KVA: 315.

Emplazamiento:

DON BENITO

EDIFICIO CAPITOL CALLE ARROYAZO N-14,16.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo:

SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.

Longitud total en Kms.: 0,005.

Voltaje: 3x220 Potencia: 0 (KW) Abonados previstos: 32

Presupuesto en pesetas: 2.040.000.

Finalidad: ALIMENTACION DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-012976.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 4 de octubre de 1994.

El Jefe Servicio Territorial  
JUAN CARLOS BUENO RECIO