

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

ANUNCIO de 22 de noviembre de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-005336-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: IBERDROLA, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO NUM. 1 DE LA LINEA, «E.T.D. CACERES II - CABEZARRUBIA».

Final: APOYO NUM. 6 DE LINEA CITADA.

Términos municipales afectados: CACERES

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 0,720.

Apoyos: Metálico. Hormigón

Número total de apoyos de la línea: 8

Crucetas: METALICAS

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea:

CERRO DE CABEZARRUBIAS EN CACERES

Presupuesto en pesetas: 3.846.461.

Finalidad: SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA VARIANTE DEL TRAZADO DE LINEA A.M.T. A 13,2 KV.

Referencia del Expediente: 10/AT-005336-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 22 de noviembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial.
Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-005601-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ VIENA, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO NUM. 2 DE LA LINEA DE ALIMENTACION AL C.T. NUM. 5.

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: HERVAS

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,075.

Emplazamiento de la línea:

CARRETERA HERVAS-BAÑOS DE MONTEMAYOR.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
2	13,200 / 380,000 / 220,000

Potencia total en transformadores: 500 (KVA)

Emplazamiento:

HERVAS
CARRETERA HERVAS-BAÑOS DE MONTEMAYOR, EDIFICIO URVIEXA.

Presupuesto en pesetas: 3.028.842.

Finalidad: SUMINISTRO A NUEVOS ABONADOS.

Referencia del Expediente: 10/AT-005601-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el

plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de diciembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial.
Pedro García Isidro.

*ANUNCIO de 16 de diciembre de 1993,
sobre autorización administrativa de la
instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-000075-013466.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HNOS. RUIZ AMADOR, con domicilio en: GRANJA DE TORREHERMOSA, CONCEJO S/N., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: EN EL C.T. N-6.

Final: CENTRO.

Términos municipales afectados: GRANJA DE TORREHERMOSA.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,614.

Emplazamiento de la línea:

C/ AVDA. DE EXTREMADURA.

ESTACION TRANSFORMADORA