

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: HERVAS

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,075.

Emplazamiento de la línea:

CARRETERA HERVAS-BAÑOS DE MONTEMAYOR.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
2	13,200 / 380,000 / 220,000

Potencia total en transformadores: 500 (KVA)

Emplazamiento:

HERVAS
CARRETERA HERVAS-BAÑOS DE MONTEMAYOR, EDIFICIO URVIEXA.

Presupuesto en pesetas: 3.028.842.

Finalidad: SUMINISTRO A NUEVOS ABONADOS.

Referencia del Expediente: 10/AT-005601-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el

plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de diciembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial.
Pedro García Isidro.

*ANUNCIO de 16 de diciembre de 1993,
sobre autorización administrativa de la
instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-000075-013466.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HNOS. RUIZ AMADOR, con domicilio en: GRANJA DE TORREHERMOSA, CONCEJO S/N., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: EN EL C.T. N-6.

Final: CENTRO.

Términos municipales afectados: GRANJA DE TORREHERMOSA.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,614.

Emplazamiento de la línea:

C/ AVDA. DE EXTREMADURA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	20,000 / 0,220 / 0,380

Potencia total en transformadores: 100 (KVA)

Emplazamiento:

GRANJA DE TORREHERMOSA
C/ AVDA. DE EXTREMADURA.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea. Simplemente Enter.

Longitud total en Kms.: 0,090

Voltaje: 220/380.

Potencia: 0 (KW)

Abonados previstos: 15

Presupuesto en pesetas: 300.000.

Finalidad: ALIMENTACION A NUEVAS VIVIENDAS.

Referencia del Expediente: 06/AT-000075-013466.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 16 de diciembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial.
Juan Carlos Bueno Recio.

**ANUNCIO de 17 de diciembre de 1993,
sobre autorización administrativa de la
instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-005615-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ VIENA, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO A INTERCALAR EN LINEA A.T. ALIMENTACION C.T. NUM. I DE CABEZABELLOSA.

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: CABEZABELLOSA

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio. Acero

Longitud total en Kms.: 1,555.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 13

Crucetas: BOVEDA. METALICAS

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea:

MEDIACIONES ALTO EL PISTOLERO EN EL T.M. DE CABEZABELLOSA.