

V. Anuncios

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

ANUNCIO de 2 diciembre de 1993 sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.

Ref.: 06/AT-023310-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CLH, S.A., con domicilio en: MADRID, CAPITAN HAYA, 41, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELECTRICA

Origen: APOYO DE DERIVACION N-47 DE LA LINEA QUINTANA-ZALAMEA.

Final: C.T. DE 10 KVA. EN POSICION DE 15 DEL OLEODUCTO ALMODOVAR-MERIDA EN EL PARAJE «REYERTA DE QUINTANA», TM. DE QUINTANA DE LA SERENA.

Términos municipales afectados: QUINTANA DE LA SERENA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 0,850.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 6.

Crucetas: RECTAS. BOVEDA.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea:

APOYO DE DERIVACION N-47 DE LA LINEA QUINTANA-ZALAMEA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	13,002 / 20,000 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 10 (KVA.).

Emplazamiento:

QUINTANA DE LA SERENA.

PARAJE DENOMINADO «REYERTA DE QUINTANA». APOYO N-6, POSICION 15.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo:

SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.

Longitud total en Kms.: 0,010.

Voltaje: 380-220.

Potencia: 8 (KW).

Abonados previstos: 1.

Presupuesto en pesetas: 2.042.000.

Finalidad: DOTAR DE ALIMENTACION ELECTRICA A VALVULA INTERMEDIA DE LA POSICION 15 DEL OLEODUCTO ALMODOVAR-MERIDA.

Referencia del Expediente: 06/AT-023310-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de diciembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

ANUNCIO de 2 diciembre de 1993 sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.

Ref.: 06/AT-023312-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CLH, S.A., con domicilio en: MADRID, CAPITAN HAYA, 41, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO DE DERIVACION N-I DEL RAMAL DE M.T. A C.T. 2 DE VALLE DE LA SERENA.

Final: C.T. DE 10 KVAS. EN POSICION 18 DEL OLEODUCTO ALMODOVAR-MERIDA, EN T.M. DE VALLE DE LA SERENA EN EL PARAJE LLAMADO «DEHESA».

Términos municipales afectados: VALLE DE LA SERENA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 5,500.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 45.

Crucetas: RECTAS. BOVEDA.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea:

APOYO DE DERIVACION N-I DEL RAMAL DE M.T. A C.T. 2 DE VALLE DE LA SERENA.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
2	13,002 / 20,000
	0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 20 (KVA.).

Emplazamiento:

VALLE DE LA SERENA.

APOYO N-34 EN EL PARAJE TERRUCOS Y APOYO N-45 EN EL PARAJE DEHESA.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo:

SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.
SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.

Longitud total en Kms.: 0,020.