

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: METALICAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: C/ EL TEJAR EN EL T.M. DE ROSALEJO.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	20,000 / 380,000 / 220,000

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento:

ROSALEJO.

C/ EL TEJAR EN EL T.M. DE ROSALEJO. ESTE C.T. ESTA PREVISTO PARA 630 KVAS.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: AEREA.
SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.

Longitud total en Kms.: 0,750.

Voltaje: 380/220 Potencia: 200 (KW) Abonados previstos: 0

Presupuesto en pesetas: 7.081.598.

Finalidad: NUEVOS SUMINISTROS Y MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO.

Referencia del expediente: 10/AT-005605-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las Reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 16 de diciembre de 1993. El Jefe Servicio Territorial.
Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 21 de diciembre de 1993, sobre solicitud de permiso de investigación minera «Matachel» n.º 12.245.

Se hace saber que por D. Máximo Casañ Daries en nombre y representación de RIOMAN EXPLORACIONES, S.A., con domicilio social en Madrid, C/ Raimundo Fernández Villaverde, n.º 59 se ha presentado en estas oficinas a las 10 horas y 30 minutos del día 4 de noviembre de 1993, una instancia solicitando Permiso de Investigación para todos los recursos de la Sección C), con una extensión de 300 cuadrículas mineras, con el nombre de MATACHEL, al que ha correspondido el n.º 12.245 estando enclavado en términos municipales de Hornachos, Llera, Maguilla y Valencia de las Torres (Badajoz) haciendo la siguiente designación del perímetro.

VERTICES	LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE
Pp. 1	38° 30' 00"	06° 04' 20"
2	38° 30' 00"	06° 04' 00"
3	38° 28' 00"	06° 00' 00"
4	38° 28' 00"	05° 58' 40"
5	38° 27' 20"	05° 58' 40"
6	38° 27' 20"	05° 56' 40"
7	38° 26' 20"	05° 56' 40"
8	38° 26' 20"	05° 55' 20"
9	38° 26' 00"	05° 55' 20"
10	38° 26' 00"	05° 54' 20"
11	38° 25' 40"	05° 54' 20"
12	38° 25' 40"	05° 51' 20"
13	38° 22' 40"	05° 51' 20"
14	38° 22' 40"	05° 33' 20"
15	38° 23' 40"	05° 53' 20"
16	38° 23' 40"	05° 55' 20"

VERTICES	LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE
17	38° 24' 20"	05° 55' 20"
18	38° 24' 20"	05° 58' 00"
19	38° 25' 00"	05° 58' 00"
20	38° 25' 00"	05° 59' 00"
21	38° 26' 00"	05° 59' 00"
22	38° 26' 00"	06° 00' 00"
23	38° 26' 40"	06° 00' 00"
24	38° 26' 40"	06° 01' 40"
25	38° 27' 20"	06° 01' 40"
26	38° 37' 20"	06° 03' 00"
27	38° 28' 00"	06° 03' 00"
28	38° 28' 00"	06° 04' 20"
29	38° 30' 00"	06° 04' 20"

quedando cerrado el perímetro de las 300 cuadrículas solicitadas.

Admitida definitivamente esta solicitud se hace pública para que todos los que tengan condición de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de esta publicación en el B.O.E., de conformidad con lo que se establece en el artº 51 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y 70 del Reglamento para su aplicación de 25 de agosto de 1978.

Badajoz, 21 de diciembre de 1993. El Jefe del Servicio. P.A. El Jefe de la Sección de Minas. Jesús Canga García.

ANUNCIO de 27 de diciembre de 1993, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005621-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: IBERDROLA, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO P.2 L.A.M.T. A VILLASBUENAS DE GATA, CON ORIGEN EN L.A.M.T. «PERALES».

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: VILLASBUENAS DE GATA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 0,028.

Crucetas: METALICAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: ZONA PISCINA MUNICIPAL.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
1	15,000 /

Potencia total en transformadores: 100 (KVA)

Emplazamiento:

VILLASBUENAS DE GATA.
ZONA PISCINA MUNICIPAL.

Presupuesto en pesetas: 1.280.183.

Finalidad: NUEVOS SUMINISTROS Y MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO.

Referencia del expediente: 10/AT-005621-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y