

ANUNCIO de 4 de abril de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.

Ref.: 10/AT-005668-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: IBERDROLA, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ PERIODISTA SANCHEZ ASENSIO, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO S/N LINEA AEREA DENOMINADA «CARRETERA DE VALENCIA DE ALCANTARA».

Final: C.T. PROYECTADO Y LINEA SUBTERRANEA A POLIGONO «CASTELLANOS».

Términos municipales afectados: CACERES.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,288.

Emplazamiento de la línea: CARRETERA DE VALENCIA DE ALCANTARA, KM. 49,5.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
1	13,200 / 380,000 / 220,000

Potencia total en transformadores: 400 (KVA)

Emplazamiento:

CACERES
CARRETERA DE VALENCIA DE ALCANTARA.

Presupuesto en pesetas: 6.664.620.

Finalidad: SUMINISTRO A NUEVAS EDIFICACIONES.

Referencia del expediente: 10/AT-005668-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de abril de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 21 de abril de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-018972-013533.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en: SANTA MARTA, FCO. NEILA, 32 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO N-68-BIS DE LA LINEA DEL PETICIONARIO DENOMINADA «VILLALBA DE LOS BARROS - SANTA MARTA».

Final: APOYO N-9 DE LA LINEA DEL PETICIONARIO DENOMINADA «LINEA AGUAS DE SANTA MARTA DE LOS BARROS».

Términos municipales afectados: SANTA MARTA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio Acero

Longitud total en Kms.: 0,254.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 26.

Crucetas: TRESBOLILLO.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: EXTRARRADIO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS.

Presupuesto en pesetas: 11.892.813.

Finalidad: CERRAR EN ANILLO LAS LINEAS DE SANTA MARTA DE LOS BARROS.

Referencia del expediente: 06/AT-018972-013533.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de abril de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

ANUNCIO de 21 de abril de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-018972-013534.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HEREDEROS DE EULALIO ESCASO, C.B., con domicilio en: SANTA MARTA, FCO. NEILA, 32 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO N-17 DEL RAMAL PRINCIPAL.

Final: C.T. A CONSTRUIR.

Términos municipales afectados: SANTA MARTA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20 KV.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,204.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: RECTAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: PARAJE «SAN ISIDRO».

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	15,000 / 20,000
	0,380 / 0,220