

— Tramo del trazado antiguo, hoy en desuso, por construcción de nueva variante de la Carretera C-401, de Toledo a Mérida por Guadalupe, en término municipal de Alía, entre los puntos kilométricos 158,400 y 158,900, con una superficie de 7.200 m.², con los siguientes linderos: Norte, Este y Oeste, terrenos de D.^a María Eulalia Martín García; Sur, terrenos de la misma señora y zona de dominio público de la C-401, en su trazado nuevo.

Mérida, 11 de mayo de 1994. El Secretario General Técnico. Felipe A. Jover Lorente.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y COMERCIO

ANUNCIO de 18 de mayo de 1994, sobre el plazo para la presentación de solicitudes de indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas y de montaña, para la campaña de 1994.

La Consejería de Agricultura y Comercio, por medio del presente anuncio, pone en general conocimiento, que se encuentra abierto el plazo para la presentación de solicitudes de Indemnización Compensatoria en zonas desfavorecidas y de montaña para la Campaña de 1994.

Podrán recoger y presentar dichas solicitudes, que irán dirigidas al Sr. Director General de Financiación y Medios Agrarios, en las Oficinas Comarcales Agrarias del Servicio de Relación, Tramitación e Información Agraria (Antiguo Servicio de Extensión Agraria).

El plazo de presentación de solicitudes terminará el 25 de junio de 1994.

Mérida, 18 de mayo de 1994. El Director General de Financiación y Medios Agrarios. José Luis Montero y Casado de Amezúa.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y TURISMO

ANUNCIO de 7 de abril de 1993, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-000350-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a

petición de: FRANCISCO DEL POZO, C.B., con domicilio en: QUINTANA DE LA SERENA, AVDA. DE LA CONSTITUCION, 55, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: LINEA LAS CANTERAS APOYO N-5.

Final: FABRICA DE ELABORACION DE GRANITO.

Términos municipales afectados: QUINTANA DE LA SERENA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: NACIONAL.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,132.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: RECTAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: DEHESA QUINTANA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
1	20,000 /
	0,380 /