

establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO S/N L.A.M.T. 20 KV. «CRUCE DE ZALAMEA».

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: ZALAMEA DE LA SERENA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 20 KV.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio Acero

Longitud total en Kms.: 0,020.

Crucetas: METALICAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: CRUCE DE ZALAMEA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	20,000 / 0,220 /

Potencia total en transformadores: 250 (KVA)

Emplazamiento:

ZALAMEA DE LA SERENA.

CRUCE DE ZALAMEA.

Presupuesto en pesetas: 1.729.380.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-013536.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 27 de abril de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

ANUNCIO de 17 de mayo de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005642-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO NUM. 4 DE LA LINEA ALIMENTADORA AL REPETIDOR DEL PISTOLERO.

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: CABEZABELLOSA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,593.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: METALICAS BOVEDA

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: DEHESA VALDIO

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	13,200 / 230,000 / 133,000

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento:

CABEZABELLOSA

CARRETERA «CABEZABELLOSA-EL TORNO»

Presupuesto en pesetas: 2.852.323.

Finalidad: MEJORA DEL SERVICIO

Referencia del expediente: 10/AT-005642-000000.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y

formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 17 de mayo de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Pedro García Isidro.

ANUNCIO de 17 de mayo de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005654-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en: CACERES, C/ VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: APOYO A INTERCALAR EN LA LINEA DE ALIMENTACION AL C.T. DE ZARZA DE GRANADILLA.

Final: APOYO NUM. 15 DE LA LINEA PROYECTADA.

Términos municipales afectados: ZARZA DE GRANADILLA.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2 KV.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio Acero

Longitud total en Kms.: 1,897.

Apoyos: Metálico Hormigón

Número total de apoyos de la línea: 15.

Crucetas: METALICAS BOVEDA