

Final: C.T. POLIDEPORTIVO UNEX.

Términos municipales afectados: BADAJOZ.

Tipo de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20 KV.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio Acero Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,135.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: RECTAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: CAMPUS UNIVERSITARIO EN BADAJOZ, ENTRE PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
1	20,000 / 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento:

BADAJOZ

CAMPUS UNIVERSITARIO EN BADAJOZ, ENTRE PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO.

Presupuesto en pesetas: 2.708.034.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013565.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de junio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

ANUNCIO de 2 de junio de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013566.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en: BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
1	20,000 / 15,000 0,380 /

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento:

LOS SANTOS DE MAIMONA

ERMITA NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA.

Presupuesto en pesetas: 788.531.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013566.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de junio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

ANUNCIO de 2 de junio de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013569.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en: SEVILLA, AVDA. DE LA BORBOLLA, 5, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica