

4.— **PLIEGO DE CLAUSULA:** El Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas y demás documentación estarán a disposición de los interesados en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria y Turismo, todos los días laborales durante el plazo de presentación de proposiciones, en horas hábiles de oficina.

5.— **MODELO DE PROPOSICION:** Se formulará según modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6.— **DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES:** Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

7.— **PRESENTACION DE PROPOSICIONES:** Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Consejería de Industria y Turismo, C/ Cárdenas, 11 de Mérida, hasta las 14 horas del día 15 de septiembre de 1994, el envío en su caso, de las proposiciones por correos, deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación.

Mérida, 28 de julio de 1994. El Consejero de Industria y Turismo. José Javier Corominas Rivera.

---

**ANUNCIO de 23 de junio de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013580.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en: BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: APOYO N-36 LINEA D/C CIRCUNVALACION JEREZ DE LOS CABALLEROS.

Final: C. SECCIONAMIENTO.

Términos municipales afectados: JEREZ DE LOS CABALLEROS.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20 KV.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio Acero Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,464.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: TRESBOLILLO RECTAS.

Aisladores:

TIPO	MATERIAL
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: PROXIMIDADES DEL MATADERO GERSA EN JEREZ DE LOS CABALLEROS.

Presupuesto en pesetas: 1.827.194.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013580.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de junio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

---

**ANUNCIO de 29 de junio de 1994, sobre autorización administrativa de la instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública.**

**Ref.: 06/AT-001788-013582.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en: BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: APOYO N-3 LINEA A C.T. RAMASY.

Final: C.T. PROYECTADO.

Términos municipales afectados: ALMENDRALEJO.

Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20 KV.  
 Materiales: HOMOLOGADOS.  
 Conductores: Aluminio Acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,440.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 4.  
 Crucetas: BOVEDA.  
 Aisladores:

	TIPO	MATERIAL
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: PARCELA N-43 B POLG. N-47 DE ALMENDRALEJO, A LA ALTURA DEL P.K. 53 DE LA CTRA. C-422.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores:

Número	Relación de Transformación
I	20,000 / 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento:  
 ALMENDRALEJO  
 PARCELA 43 B. DEL POLG. N-47.

Presupuesto en pesetas: 2.496.566.  
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013582.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, y artº 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de junio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

**ANUNCIO de 15 de julio de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001724-013589.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de: HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, con domicilio en: FUENTE DEL MAESTRE, CTRA. VILLALBA, S/N., solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «GRAN MAESTRE», PROPIEDAD DE LA EMPRESA HIJOS DE FRANCISCO ESCASO.  
 Final: C.T. «PILAR», PROPIEDAD DE LA MISMA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 Términos municipales afectados: FUENTE DEL MAESTRE.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15 KV.  
 Materiales: HOMOLOGADOS.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,450.  
 Emplazamiento de la línea: CALLE CAVA, DE FUENTE DEL MAESTRE.

Presupuesto en pesetas: 2.647.470.

Finalidad: MEJORA EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL MAESTRE.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001724-013589.

A los efectos prevenidos en el artº 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 15 de julio de 1994. El Jefe Servicio Territorial. Juan Carlos Bueno Recio.

## CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**ORDEN de 27 de julio de 1994, por la que se somete a información pública la relación de bienes y derechos, así como sus propietarios afectados por la obra de: «Abastecimiento de agua a Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino, Abadía y La Granja. Modificado».**

Para la ejecución de la obra: «Abastecimiento de agua a Baños de Montemayor, Aldeanueva del Camino, Abadía y La Granja.