

Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Km.: 0,250.
 Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. San Francisco en el T.M. de Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 13,200 / 380,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.
 Emplazamiento: Coria. Plaza del Convento en el T.M. de Coria.

Presupuesto en pesetas: 0.
 Finalidad: Mejora del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005789-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 8 de noviembre de 1995.

El Jefe del Servicio,
 PEDRO GARCIA ISIDRO

**RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995,
 del Servicio Territorial de Cáceres,
 autorizando el establecimiento de la
 instalación eléctrica
 Ref.: 10/AT-005796-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:
 AUTORIZAR a SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL el establecimiento de

la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «Casas de Don Gómez».
 Final: C.T. «Almanzor» (proyectado).
 Término municipal afectado: Coria.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Km.: 0,170.
 Emplazamiento de la línea: C/. Casas de Don Gómez, Cáceres y Almanzor en Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 400,000 / 230,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.
 Emplazamiento: Coria. C/. Almanzor.

Presupuesto en pesetas: 4.399.347.
 Finalidad: Suministro para mejora del servicio.
 Referencia del Expediente: 10/AT-005796-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 10 de noviembre de 1995.

El Jefe del Servicio,
 PEDRO GARCIA ISIDRO

**RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995,
 del Servicio Territorial de Cáceres,
 autorizando y declarando, en concreto, de
 utilidad pública el establecimiento de la
 instalación eléctrica.
 Ref.: 10/AT-001116-000001.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez