

N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 15,000 / 0,220 / 0,127.
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.
 Emplazamiento: Almendralejo. Avda. de la Fuente del Maestro.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
 Subterránea, simplemente enter.
 Longitud total en Kms.: 0,250.
 Voltaje: 380/220 220/127.
 Potencia en KW.: 300.
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 5.609.182
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013873.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 23 de octubre de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013865.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Dupin N-2.
 Final: C.T. Estación.
 Término municipal afectado: Badajoz.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,687.
 Emplazamiento de la línea: C.T. Dupin 2 - Final Avda. C. Coronado.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,127.
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.
 Emplazamiento: Badajoz. Final Avda. Carolina Coronado.
 Presupuesto en pesetas: 8.673.616.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013865.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 23 de octubre de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013867.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Teran (7063) (a demoler).
 Final: C.T. Avda. de la Estación, 4 (7111) (proyectado).
 Término municipal afectado: Zafra.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,020.
 Emplazamiento de la línea: Avda. de la Estación.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 0,220 / 0,127.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 0,330 / 0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 410.

Emplazamiento: Zafra. Avda. de la Estación, N-4, T.M. Zafra.

Presupuesto en pesetas: 3.952.664.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013867.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 2 de noviembre de 1995,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica.***

Ref.: 06/AT-001618-013843.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, S.L., con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-4 de la línea aérea «C.T. Pilar».

Final: C.T. «Polígono» (existente).

Término municipal afectado: Guareña.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,829.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Bóveda. Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Travesía del Pilar. Guareña.

Presupuesto en pesetas: 3.249.333.

Finalidad: Suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001618-013843.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de noviembre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 9 de noviembre de 1995,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración en
concreto de su utilidad pública.***
Ref.: 06/AT-000084-013854.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: LA ERNESTINA, con domicilio en Cabeza del Buey, La Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. N-5 «San Roque», propiedad de C.E. La Ernestina, S.A.

Final: Apoyo N-26 de la línea (1 Fase).

Término municipal afectado: Cabeza del Buey.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 3,485.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 26.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Alrededor de la zona norte del casco de Cabeza del Buey.