

N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 15,000 / 0,220 / 0,127.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 160.  
 Emplazamiento: Almendralejo. Avda. de la Fuente del Maestro.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
 Subterránea, simplemente enter.  
 Longitud total en Kms.: 0,250.  
 Voltaje: 380/220 220/127.  
 Potencia en KW.: 300.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 5.609.182  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013873.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### *ANUNCIO de 23 de octubre de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013865.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Dupin N-2.  
 Final: C.T. Estación.  
 Término municipal afectado: Badajoz.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,687.  
 Emplazamiento de la línea: C.T. Dupin 2 - Final Avda. C. Coronado.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000 / 0,380 / 0,220 / 0,127.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 630.  
 Emplazamiento: Badajoz. Final Avda. Carolina Coronado.  
 Presupuesto en pesetas: 8.673.616.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013865.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

#### *ANUNCIO de 23 de octubre de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013867.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Teran (7063) (a demoler).  
 Final: C.T. Avda. de la Estación, 4 (7111) (proyectado).  
 Término municipal afectado: Zafra.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,020.  
 Emplazamiento de la línea: Avda. de la Estación.