

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 0,220 / 0,127.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 15,000 / 0,330 / 0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 410.

Emplazamiento: Zafra. Avda. de la Estación, N-4, T.M. Zafra.

Presupuesto en pesetas: 3.952.664.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-013867.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de octubre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 2 de noviembre de 1995,  
sobre autorización administrativa de  
instalación eléctrica.***

***Ref.: 06/AT-001618-013843.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: HIJOS DE JACINTO GUILLEN, S.L., con domicilio en Guareña, Grande, 14, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo N-4 de la línea aérea «C.T. Pilar».

Final: C.T. «Polígono» (existente).

Término municipal afectado: Guareña.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,829.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Bóveda. Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Travesía del Pilar. Guareña.

Presupuesto en pesetas: 3.249.333.

Finalidad: Suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001618-013843.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de noviembre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 9 de noviembre de 1995,  
sobre autorización administrativa de  
instalación eléctrica y declaración en  
concreto de su utilidad pública.***  
***Ref.: 06/AT-000084-013854.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de: LA ERNESTINA, con domicilio en Cabeza del Buey, La Ernestina, 15, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: C.T. N-5 «San Roque», propiedad de C.E. La Ernestina, S.A.

Final: Apoyo N-26 de la línea (1 Fase).

Término municipal afectado: Cabeza del Buey.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 3,485.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 26.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Alrededor de la zona norte del casco de Cabeza del Buey.