

**ANUNCIO de 21 de septiembre de 1995,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica.**

Ref.: 06/AT-010177-013819.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo N-241 de la línea Don Benito-Guareña de 22 Kv. (prevista para 45 Kv.).

Final: Entre apoyos N-27 y 28 de línea principal a 45 Kv. de sector VII a sector IX-X de C.H.G. en Zarza de Alange.

Término municipal afectado: Guareña.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 45.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,967.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 7.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: T.M. de Guareña.

Presupuesto en pesetas: 1.446.178.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013819.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de septiembre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 21 de noviembre de 1995,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica.**

Ref.: 06/AT-001998-013888.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de FELIX GONZALEZ, S.A., con domicilio en Don Benito, calle Ayala, 3-bajo, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. «Canalejas». C.T. «Tajo».

Final: C.T. «Guadamer», a construir.

Término municipal afectado: Don Benito.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,780.

Emplazamiento de la línea: Subterránea por varias calles de Don Benito.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 13,200/0,230/0,133.

Potencia total en transformadores en KVA: 315.

Emplazamiento: Don Benito. C/. Guadamez, n-50, T.M. Don Benito.

Presupuesto en pesetas: 12.639.360.

Finalidad: Ampliación del servicio eléctrico en Don Benito.

Referencia del Expediente: 06/AT-001998-013888.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de noviembre de 1995.—El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.