

blece en el art. 51 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y 70 del Reglamento General para su aplicación de 25 de agosto de 1978.

Badajoz, 20 de enero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

***ANUNCIO de 1 de septiembre de 1994,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración, en
concreto, de su utilidad pública. Ref.:
06/AT-001788-013583.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en PARQUE DE CASTELAR, 2, BADAJOZ, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N-5 LINEA AEREA SUB-BA-CT. UMACA.

Final: C.T. PEALSA PROYECTADO.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,291.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Naves Pealsa Ctra. N-V.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 2.

Relación de transformación: 20,000 / 0,220.

Potencia total en transformadores: 800 KVA.

Emplazamiento: Badajoz. Naves Pealsa Ctra. N-V.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Subterránea, simplemente enter.

Longitud total en Kms.: 1,764.

Voltaje: 3 x 380 / 220.

Potencia: 584 KW.

Abonados previstos: 22.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. PEALSA PROYECTADO (EXPDTE.: 1788/13583).

Final: APOYO N-9 LINEA A C.T. UMACA.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipos de línea: Aérea y subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,184.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Naves Pealsa, Ctra. N-V.

Presupuesto en pesetas: 23.957.821.

Finalidad: Nuevo suministro a Naves Pealsa en Badajoz.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013583.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966 y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 1 de septiembre de 1994.—El Jefe del Servicio Territorial de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO

***ANUNCIO de 24 de enero de 1995, sobre
autorización administrativa de instalación
eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013679.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes: