

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Subt. Mt. 20 KV. C.T. Residencia al C.T. Subestación Ctra. de Valverde.
Final: C.T. Proyectado.
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,125.
Emplazamiento de la línea: C/. Fuerte Esquina a Avda. Juan Pereda Pila.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000 / 0,380.
Potencial total en transformadores: 250 KVA.
Emplazamiento: Badajoz. C/. Fuerte Esquina a Avda. Juan Pereda Pila.

Presupuesto en pesetas: 5.429.760.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013679.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de enero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO

ANUNCIO de 24 de enero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013680.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Antiguo C.T. San Roque VII (que se desmonta).
Final: Línea de C.T. San Roque VII a subestación San Roque (con entrada y salida al nuevo C.T. San Roque VII proyectado).
Término municipal afectado: Badajoz.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 20.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,055.
Emplazamiento de la línea: Calle Manzano.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000 / 0,380 / 0,220.
Potencial total en transformadores: 400 KVA.
Emplazamiento: Badajoz. Calle Manzano.

Presupuesto en pesetas: 3.392.700.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013680.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de enero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO

ANUNCIO de 27 de enero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013677.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea Subt. 15/20 kv del C.T. Continente - C.T. Polg. N. Ciudad-13.