

Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: S. T. José M. de Oriol (Cáceres).
 Final: S. T. Campo Mayor (Badajoz), tramo Apoyo n.º 1 al 154.
 Términos municipales afectados: San Vicente de Alcántara y Alburquerque.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en KV: 220.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio. Acero.
 Longitud total en Kms.: 21,322.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 57.
 Crucetas: Tresbolillo.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Del apoyo n.º 97 (Valencia de Alcántara) al apoyo 154 (Alburquerque).

Presupuesto en pesetas: 217.661.372.
 Finalidad: Aumentar la seguridad, la potencia y la calidad del servicio en la zona de Badajoz.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013588.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada así como el Estudio de Impacto Ambiental, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 23 de noviembre de 1994.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 1994, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-013663.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: P. H. s/n. L.A.M.T. «Campanario».
 Final: C. T. proyectado.
 Término municipal afectado: Campanario.
 Tipo de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en KV: 13,2.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio acero. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,178.
 Apoyos: Metálicos.
 Número total de apoyos de la línea: 1.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Instituto de Enseñanza Media.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 13,200 / 0,380.
 Potencia total en tranformadores en KWA.: 400.
 Emplazamiento: Campanario. Instituto de Enseñanza Media.

Presupuesto en pesetas: 4.498.052.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013663.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de diciembre de 1994.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
