

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.

Potencia total en transformadores: 400 KVA.

Emplazamiento: Coria. C/. Lope de Vega en el T.M. de Coria.

Presupuesto en pesetas: 0

Finalidad: Mejora del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT-005784-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 127,000 / 220,000.

Potencia total en transformadores: 650 KVA.

Emplazamiento: Coria. C/. Guardería en el T.M. de Coria.

Presupuesto en pesetas: 0

Finalidad: Mejora del suministro.

Referencia del Expediente: 10/AT-005785-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 24 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005785-000000**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Ultimo apoyo derivación aérea a C.T. «Hermanos López Hidalgo».

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Coria

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,100.

Emplazamiento de la línea: Casco urbano «Parque de Cadenetas» en el T.M. de Coria.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

---

**ANUNCIO de 24 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005786-000000**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: C.T. Cadenetas.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Coria

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,200.

Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. Carros en el T.M. de Coria.

**ESTACION TRANSFORMADORA**

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.  
Potencia total en transformadores: 400 KVA.  
Emplazamiento: Coria. C/. Carros en el T.M. de Coria.

Presupuesto en pesetas: 0  
Finalidad: Mejora del servicio.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005786-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.  
Emplazamiento: Coria. C/. Cervantes.

Presupuesto en pesetas: 0  
Finalidad: Mejora del servicio.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005787-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

#### *ANUNCIO de 24 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005787-000000*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

##### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Hotel San Juan.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Coria  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,160.  
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, rígido.  
Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. Feria, Moraleja, V. de Argeme y Cervantes en T.M. de Coria.

##### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.

#### *ANUNCIO de 27 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005788-000000*

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

##### LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Málaga.  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Coria  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 0,100.  
Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. Moraleja, en el T.M. de Coria.

##### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.  
Potencia total en transformadores: 250 KVA.  
Emplazamiento: Coria. C/. Feria.