

Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.
Potencia total en transformadores: 400 KVA.
Emplazamiento: Coria. C/. Carros en el T.M. de Coria.

Presupuesto en pesetas: 0
Finalidad: Mejora del servicio.
Referencia del Expediente: 10/AT-005786-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

Potencia total en transformadores: 630 KVA.
Emplazamiento: Coria. C/. Cervantes.

Presupuesto en pesetas: 0
Finalidad: Mejora del servicio.
Referencia del Expediente: 10/AT-005787-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 24 de febrero de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 24 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005787-000000

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Hotel San Juan.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Coria
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,160.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, rígido.
Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. Feria, Moraleja, V. de Argeme y Cervantes en T.M. de Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.

ANUNCIO de 27 de febrero de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005788-000000

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL, con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Málaga.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Coria
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,100.
Emplazamiento de la línea: Casco urbano, C/. Moraleja, en el T.M. de Coria.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 20,000 / 220,000 / 380,000.
Potencia total en transformadores: 250 KVA.
Emplazamiento: Coria. C/. Feria.