

Finalidad: CAMBIO DE UBICACION Y AUMENTO DE POTENCIA EN EL C.T. NUM. 3 DE PIORNAL.

Referencia del expediente: 10/AT-005766-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 4 de abril de 1995.

El Jefe del Servicio Territorial,
PEDRO GARCIA ISIDRO

RESOLUCION de 5 de abril de 1995, del Servicio Territorial de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-005751-000000.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de ENERGIA ELECTRICA EXTREM., S.L. con domicilio en CACERES, NAPOLES, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a ENERGIA ELECTRICA EXTREM., S.L. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: LINEA GENERAL ALCUESCAR-CASAS DE DON ANTONIO.

Final: C.T. NUM. 4 DE LA LOCALIDAD DE ALCUESCAR.

Término municipal afectado: ALCUESCAR.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: NACIONALES.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 1,975.

Apoyos: Metálico. Hormigón.

Número total de apoyos de la línea: 19.

Crucetas: Bóveda. Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: CTRA. ALCUESCAR-CRUCES HERRERIAS.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

Número de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,800.

Potencia total en transformadores en KVA: 160.

Emplazamiento: ALCUESCAR. ZONA POLIDEPORTIVO (NUEVOS POZOS DE SONDEO).

Presupuesto en pesetas: 8.642.285.

Finalidad: MEJORA CALIDAD DE SERVICIO, AL CERRAR EN ANILLO EL SUMINISTRO A LA LOCALIDAD DE ALCUESCAR.

Referencia del expediente: 10/AT-005751-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Cáceres, 5 de abril de 1995.

El Jefe del Servicio Territorial,
PEDRO GARCIA ISIDRO

RESOLUCION de 6 de abril de 1995, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica.
Ref.: 06/AT-001988-013676.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de FELIX GONZALEZ, S.A. con domicilio en DON BENITO, AYALA, 3, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a FELIX GONZALEZ, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: CENTRO DE TRANSFORMACION «ESPRONCEDA» CALLE ESPRONCEDA, 2.

Final: CENTRO DE TRANSFORMACION A CONSTRUIR, CALLE NUEVA, S/N.
 Término municipal afectado: DON BENITO.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,300.
 Emplazamiento de la línea: CALLES, AYALA Y NUEVA Y LA OTRA: CALLES SANTIAGO Y NUEVA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 Número de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,230/0,130.
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.
 Emplazamiento: DON BENITO. CALLE NUEVA, S/N., DON BENITO.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: SUBTERRANEA, SIMPLEMENTE ENTER.
 Longitud total en Kms.: 0,020.
 Voltaje: 3x220.
 Potencia: 320 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 3.995.552.
 Finalidad: AMPLIACION DE LA POTENCIA EN LA ZONA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001988-013676.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 6 de abril de 1995.

El Jefe del Servicio Territorial,
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 20 de abril de 1995, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013625.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición

de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66, y en el Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

AUTORIZAR a CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 2.605.850.
 Finalidad: CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN CTRA. PUEBLA DE LA REINA PALOMAS, T.M. PUEBLA DE LA REINA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-013625.

DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLICA de la instalación eléctrica, que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/66 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 20 de abril de 1995.

El Jefe del Servicio Territorial,
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCION de 20 de abril de 1995, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013626.

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del