

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 8 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005768/000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en CACERES, VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO A INTERCALAR EN L.A.T. C.T. PUENTE DE VALLECAS.
Final: APOYO A INTERCALAR EN L.A.T. C.T. PARAJE «EL LOMITO».
Término municipal afectado: Hervás.
Tipos de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: NACIONALES.
Conductores: Aluminio. Acero.
Longitud en Kms.: 1,077.
Apoyos: Metálico.
Número total de apoyos de la línea: 10.
Crucetas: Bóveda. Metálicas. Banderola.
Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.
Emplazamiento de la línea: INMEDIACIONES PINAR MUNICIPAL DE HERVAS.
Presupuesto en pesetas: 3.862.049.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en Hervás.
Referencia del expediente: 10/AT-005768-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 8 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 15 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005801/000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en CACERES, VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. NUM. 7 DE HERVAS.
Final: C.T. PROYECTADO.
Término municipal afectado: Hervás.
Tipos de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: NACIONALES.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,175.
Emplazamiento de la línea: CALLES TRAV. LOPEZ SANZ, SANZ LOPEZ Y C/. LOS DEPORTES DE HERVAS.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto
Núm. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 13,200.
Potencia total en transformadores: 400 (KVA).
Emplazamiento: HERVAS. LOS DEPORTES, S/N. EN EL T.M. DE HERVAS.
Presupuesto en pesetas: 2.155.150.
Finalidad: SUMINISTROS A NUEVOS ABONADOS Y MEJORA DEL SERVICIO.
Referencia del expediente: 10/AT-005801-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 24 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001191/013716.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CARRION CIDONCHA, JOSEFINA, con domicilio en LA GARROVILLA, PEDRO VADILLO, 9, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. DEPOSITO DE LA GARROVILLA (PROPIEDAD DEL PETICIONARIO).

Final: C.T. AVENIDA DE EXTREMADURA (PROYECTADO).

Término municipal afectado: LA GARROVILLA.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,915.

Emplazamiento de la línea: C/. GENERAL CASCAJO-CAMINO DEL POZO, CAMINO OLIVO CORTES Y AVENIDA DE EXTREMADURA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Núm. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.

Potencia total en transformadores: 75 (KVA).

Emplazamiento: LA GARROVILLA. AVENIDA DE EXTREMADURA, 77.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: AEREA.

Longitud total en Km.: 0,010.

Voltaje: 220/127.

Potencia: 50 (KW).

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 10.568.966.

Finalidad: ACOMETIDA EN B.T. ALA.P. DE LA ZONA DE LA ESTACION DE LA GARROVILLA.

Referencia del expediente: 06/AT-001191-013716.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 24 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001191/013717.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CARRION CIDONCHA, JOSEFINA, con domicilio en LA GARROVILLA, PEDRO VADILLO, 9, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N-11 DE LA LINEA LA CHARCA.-EN ESPARRAGALEJO.

Final: C.T. GABRIEL Y GALAN. (PROYECTADO).

Término municipal afectado: ESPARRAGALEJO.

Tipos de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio. Acero. Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,262.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 3.

Crucetas: CERO.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: ZONA LOS BOLLARES, CALLE GABRIEL Y GALAN.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Núm. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.

Potencia total en transformadores: 100 (KVA).