

Potencia total en transformadores en KVA: 75.  
Emplazamiento: Valverde de Mérida. Urbanización Santo Domingo.

Presupuesto en pesetas: 989.500.  
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.  
Referencia del Expediente: 06/AT-010177-013708.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 2 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO

---

**ANUNCIO de 14 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005781-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: L.A.M.T. Fuente Barba y L.S.M.T. Ctra de Valencia de Alcántara.  
Final: C.C.TT. proyectados.  
Término municipal afectado: Cáceres.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en KV: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms.: 1,327.  
Emplazamiento de la línea: Urbanización Parque del Príncipe.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 400,000 / 230,000.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 400,000 / 230,000.

N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 400,000 / 230,000.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200 / 400,000 / 230,000.  
Potencia total en transformadores en KVA: 3360.  
Emplazamiento: Cáceres. Urbanización Parque del Príncipe.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
Longitud total en Kms.: 9,835.  
Voltaje: 400 / 230.  
Potencia en KW.: 2688.  
Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 52.396.098.  
Finalidad: Nuevos suministros.  
Referencia del Expediente: 10/AT-005781-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 14 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO

---

**ANUNCIO de 15 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005783-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo Núm. 1 «Riegos Peraleda».  
Final: C.T. proyectado.  
Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.