

Tipo de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en KV: 20.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio, acero.  
 Longitud total en Kms.: 0,013.  
 Apoyos: Hormigón.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: N.V.-S.T.R. (Navalmoral de la Mata).

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 20,000  
 Potencia total en transformadores en KVA: 25.  
 Emplazamiento: Navalmoral de la Mata. N.V.-S.T.R. en el T.M. de Navalmoral de la Mata.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
 Longitud total en Kms.: 0,010.  
 Potencia en KW.: 20.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 1.320.247.  
 Finalidad: Nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005783-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO

**ANUNCIO de 15 de marzo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005800-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial, a petición de IBERDROLA, S.A. con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez

Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: L.S.M.T. Sur.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Plasencia.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en KV: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,324.  
 Emplazamiento de la línea: Avda. Alfonso VIII.

#### ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 400.  
 Emplazamiento: Plasencia. Avda. Alfonso VIII en el T.M. de Plasencia.

Presupuesto en pesetas: 6.790.662.  
 Finalidad: Nuevos suministros y mejora de la calidad del servicio.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005800-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y Art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 15 de marzo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO

## CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**ORDEN de 9 de mayo de 1995, por la que se somete a información pública la relación de nuevos propietarios afectados por las obras de: «Abastecimiento a Serradilla, Casas de Millán y Mirabel».**

Practicada Información Pública por Orden de 2 de febrero de 1994 (D.O.E. n.º 17, de 12 de febrero de 1994) de bienes y dere-