

NAPOLÉS, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. NUM. 3 «IGLESIA» DE MONTANCHEZ.
Final: C.T. NUM. 9 EN PLAZA MAYOR.
Término municipal afectado: MONTANCHEZ.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 22.
Materiales: NACIONALES.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,145.
Emplazamiento de la línea: ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTANCHEZ.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 21,000/400,000.
Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
Emplazamiento: MONTANCHEZ. EN LOCAL PLANTA BAJA DE LA CASA CONSISTORIAL, PLAZA MAYOR.
Presupuesto en pesetas: 4.370.523.
Finalidad: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.
Referencia del expediente: 10/AT-005819-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación del este anuncio.

Cáceres, 12 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 17 de abril de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013737.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADA-

JOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: PROLONGACION TRES LINEAS SUBT. 15 KV. DE ACOMETIDA A C.T. ZAFRA (7070).
Final: C.T. HERNANDO DE ZAFRA (7111) (PROYECTADO).
Término municipal afectado: ZAFRA.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 15.
Materiales: HOMOLOGADOS.
Conductores: Aluminio. Aluminio. Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,210.
Emplazamiento de la línea: C/. HERNANDO DE ZAFRA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 15,000/0,220/0,127.
N. de transformadores: Número 1.
Relación de transformación: 15,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores: 790 (KVA).
Emplazamiento: ZAFRA. C/. HERNANDO DE ZAFRA.
Presupuesto en pesetas: 4.797.534
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-001788/013737.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación del este anuncio.

Badajoz, 17 de abril de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 17 de abril de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013738.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición