

N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 21,800/230,000/380,000.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: ALMOHARIN.
 CARRETERA CACERES-MIAJADAS, FRENTE A GASOLINERA DE ALMOHARIN.
 Presupuesto en pesetas: 1.085.322.
 Finalidad: MEJORA DEL SERVICIO.
 Referencia del expediente: 10/AT-005829-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 11 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001191/013781.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de JOSEFINA CARRION CIDONCHA, con domicilio en LA GARROVILLA, PEDRO VADILLO, 9, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: LINEA SUBT. M.T. 15/20 KV DEL C.T. DEPOSITO AL C.T. AVDA. DE EXTREMADURA (PROPIEDAD DEL PETICIONARIO).
 Final: C.T. PROYECTADO (C.T. CAMINO DE LA VEGA).
 Término municipal afectado: LA GARROVILLA.
 Tipos de línea: Aérea y Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio. Aluminio Acero.
 Longitud total en Kms.: 0,749.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 6.
 Cruceas: BOVEDA. CERO.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: CAMINO DE LA VEGA DE LA GARROVILLA.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: LA GARROVILLA.
 CAMINO DE LA VEGA, JUNTO A CASA PINILLA.
 Presupuesto en pesetas: 2.485.896.
 Finalidad: ABASTECIMIENTO A ZONA PARA PUESTA EN RIEGO.
 Referencia del expediente: 06/AT-001191/013781.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-013751-13766.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N.º 3 LINEA C.T. COLEGIO SAN JOSE-C.T. RAMIREZ PIQUE.
 Final: C.T. AUDITORIO PROYECTADO.
 Término municipal afectado: VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.

Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,085.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN IGNACIO EN VILAFRANCA DE LOS BARROS.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 C/. SAN IGNACIO, ZONA AUDITORIO.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. AUDITORIO (EXPTE. 1788/13751).
 Final: C.T. COLEGIO SAN JOSE.
 Término municipal afectado:
 VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,375.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN IGNACIO EN VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 Presupuesto en pesetas: 3.571.065.
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788/013751-13766.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013777.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: LINEA SUBTERRANEA M.T. 20 KV. DE C.T. CAJA RECLUTAS-C.T. BARBARA DE BRAGANZA.
 Final: C.T. MUSEO.
 Término municipal afectado: BADAJOZ.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,075.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN JUAN DE BADAJOZ Y MUSEO PROVINCIAL DE ARTE CONTEMPORANEO.
 Presupuesto en pesetas: 2.197.890.
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788/013777.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013778.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N.º 1 DE LA LINEA AEREA M.T. 20 KV. DE ACOMETI-