

Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,085.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN IGNACIO EN VILAFRANCA DE LOS BARROS.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380.
 Potencia total en transformadores: 160 (KVA).
 Emplazamiento: VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 C/. SAN IGNACIO, ZONA AUDITORIO.

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. AUDITORIO (EXPTE. 1788/13751).
 Final: C.T. COLEGIO SAN JOSE.
 Término municipal afectado:
 VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,375.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN IGNACIO EN VILAFRANCA DE LOS BARROS.
 Presupuesto en pesetas: 3.571.065.
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788/013751-13766.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013777.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: LINEA SUBTERRANEA M.T. 20 KV. DE C.T. CAJA RECLUTAS-C.T. BARBARA DE BRAGANZA.
 Final: C.T. MUSEO.
 Término municipal afectado: BADAJOZ.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,075.
 Emplazamiento de la línea:
 C/. SAN JUAN DE BADAJOZ Y MUSEO PROVINCIAL DE ARTE CONTEMPORANEO.
 Presupuesto en pesetas: 2.197.890.
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788/013777.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788/013778.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N.º 1 DE LA LINEA AEREA M.T. 20 KV. DE ACOMETI-