

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,800/398,000/230,000.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: ALCANTARA. POLIGONO INDUSTRIAL EN EL T.M. DE ALCANTARA.

Presupuesto en pesetas: 1.652.564.

Finalidad: SUMINISTRO A POLIGONO INDUSTRIAL.

Referencia del expediente: 10/AT-005827-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

***ANUNCIO de 4 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013750.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: APOYO N-17 DE LA LINEA AEREA 20 KV. ALMENDRALEJO-TORRE DE MIGUEL SESMERO.

Final: C.T. N-3 PROYECTADO.

Término municipal afectado: TORRE DE MIGUEL SESMERO.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio acero.

Longitud total en Kms.: 0,030.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Cero.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: EN CERCANIAS DE LA CTRA. ALMENDRAL-TORRE DE MIGUEL SESMERO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TORRE DE MIGUEL SESMERO.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000/0,400.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: TORRE DE MIGUEL SESMERO.

EN CERCANIAS DE LA CTRA. ALMENDRAL-TORRE DE MIGUEL S. TM. TORRE DE MIGUEL S.

Presupuesto en pesetas: 1.934.360.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013750.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

***ANUNCIO de 18 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005826/000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICAS PITARCH, S.A., con domicilio en CACERES, VIENA, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: LINEA SIERRA DE FUENTES-TORREORGAZ.