

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,800/398,000/230,000.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: ALCANTARA. POLIGONO INDUSTRIAL EN EL T.M. DE ALCANTARA.

Presupuesto en pesetas: 1.652.564.

Finalidad: SUMINISTRO A POLIGONO INDUSTRIAL.

Referencia del expediente: 10/AT-005827-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 3 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 4 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-001788-013750.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A., con domicilio en BADAJOZ, PARQUE DE CASTELAR, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: APOYO N-17 DE LA LINEA AEREA 20 KV. ALMENDRALEJO-TORRE DE MIGUEL SESMERO.

Final: C.T. N-3 PROYECTADO.

Término municipal afectado: TORRE DE MIGUEL SESMERO.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: HOMOLOGADOS.

Conductores: Aluminio acero.

Longitud total en Kms.: 0,030.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Cero.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: EN CERCANIAS DE LA CTRA. ALMENDRAL-TORRE DE MIGUEL SESMERO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TORRE DE MIGUEL SESMERO.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000/0,400.

Potencia total en transformadores: 50 (KVA).

Emplazamiento: TORRE DE MIGUEL SESMERO.

EN CERCANIAS DE LA CTRA. ALMENDRAL-TORRE DE MIGUEL S. TM. TORRE DE MIGUEL S.

Presupuesto en pesetas: 1.934.360.

Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA ZONA.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-013750.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 4 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 18 de mayo de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005826/000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICAS PITARCH, S.A., con domicilio en CACERES, VIENA, 12, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: LINEA SIERRA DE FUENTES-TORREORGAZ.

Final: C.T. PROYECTADO.
 Término municipal afectado: SIERRA DE FUENTES.
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: NACIONALES.
 Conductores: Aluminio. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,405.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: METALICAS.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: CERCA PLAZA EN EL T.M. DE SIERRA DE FUENTES.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 13,800/398,000/230,000.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: SIERRA DE FUENTES. CERCA PLAZA.
 Presupuesto en pesetas: 7.637.677.
 Finalidad: SUMINISTRO A URBANIZACION DE VIVIENDAS.

Referencia del expediente: 10/AT-005826-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 8 de junio de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998/013792.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de FELIX GONZALEZ, S.A., con domicilio en DON BENITO, AYALA, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de

una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. «PATRICIA».
 Final: CENTRO A CONSTRUIR URB. TRASERAS ALONSO MARTIN.
 Término municipal afectado: DON BENITO.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,490.

Emplazamiento de la línea: URBANIZACION N-1 TRASERAS ALONSO MARTIN, DON BENITO.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,230/0,133.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: DON BENITO. TRAVESIA AVENIDA DE LA CONSTITUCION.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: AEREA. TRENZADA SOBRE FACHADA.
 Longitud total en Kms.: 0,140.
 Voltaje:
 Potencia: 0 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 7.667.447.

Finalidad: URBANIZACION ZONA NORTE DON BENITO.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-013792.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.