

Final: C.T. PROYECTADO.
 Término municipal afectado: SIERRA DE FUENTES.
 Tipos de línea: Aérea y subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.
 Materiales: NACIONALES.
 Conductores: Aluminio. Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,405.
 Apoyos: Metálico.
 Número total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: METALICAS.
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: CERCA PLAZA EN EL T.M. DE SIERRA DE FUENTES.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 13,800/398,000/230,000.
 Potencia total en transformadores: 250 (KVA).
 Emplazamiento: SIERRA DE FUENTES. CERCA PLAZA.
 Presupuesto en pesetas: 7.637.677.
 Finalidad: SUMINISTRO A URBANIZACION DE VIVIENDAS.

Referencia del expediente: 10/AT-005826-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 18 de mayo de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 8 de junio de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998/013792.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de FELIX GONZALEZ, S.A., con domicilio en DON BENITO, AYALA, 3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de

una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. «PATRICIA».
 Final: CENTRO A CONSTRUIR URB. TRASERAS ALONSO MARTIN.
 Término municipal afectado: DON BENITO.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
 Materiales: HOMOLOGADOS.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,490.

Emplazamiento de la línea: URBANIZACION N-1 TRASERAS ALONSO MARTIN, DON BENITO.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.
 N. de transformadores: Número 1.
 Relación de transformación: 13,200/0,230/0,133.
 Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: DON BENITO. TRAVESIA AVENIDA DE LA CONSTITUCION.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

Tipo: AEREA. TRENZADA SOBRE FACHADA.
 Longitud total en Kms.: 0,140.
 Voltaje:
 Potencia: 0 (KW).
 Abonados previstos: 0.
 Presupuesto en pesetas: 7.667.447.

Finalidad: URBANIZACION ZONA NORTE DON BENITO.

Referencia del expediente: 06/AT-001998-013792.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 8 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.