

Badajoz, 1 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 7 de junio de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005654/000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en CACERES, C/ VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: APOYO NUM. 15 LINEA «ZARZA DE GRANADILLA-GRANADILLA» (TRAMO I).  
 Final: APOYO NUM. 54 LINEA «ZARZA DE GRANADILLA-GRANADILLA».  
 Término municipal afectado: ZARZA DE GRANADILLA.  
 Tipos de línea: Aérea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio. Acero.  
 Longitud total en Kms.: 4,802.  
 Apoyos: Hormigón. Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 40.  
 Crucetas: Metálicas.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: ZARZA DE GRANADILLA.  
 Presupuesto en pesetas: 8.385.895.  
 Finalidad: ELECTRIFICACION DE GRANADILLA.  
 Referencia del expediente: 10/AT-005654-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.

**ANUNCIO de 7 de junio de 1995, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-005835/000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de ELECTRICA DEL OESTE, S.A., con domicilio en CACERES, C/ VIENA, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: APOYO A INTERCALAR EN L.A.T. AGUAS DE OLIVA DE PLASENCIA.  
 Final: C.T. PROYECTADO.  
 Término municipal afectado: OLIVA DE PLASENCIA.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 13,2.  
 Materiales: NACIONALES.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,130.  
 Emplazamiento de la línea: VARIAS CALLES DE OLIVA DE PLASENCIA.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: Número 1.  
 Relación de transformación: 13,200/230,000/127,000.  
 Número 1.  
 Relación de transformación: 13,200/230,000/127,000.  
 Potencia total en transformadores: 500 (KVA).  
 Emplazamiento: OLIVA DE PLASENCIA, C/ SANTA ELENA.  
 Presupuesto en pesetas: 4.447.928.  
 Finalidad: MEJORA DEL SUMINISTRO EN LA LOCALIDAD.  
 Referencia del expediente: 10/AT-005835-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 7 de junio de 1995.—El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO GARCIA ISIDRO.