

Longitud total en Kms.: 2,267.  
 Apoyos: Metálico. Metálico. Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 20.  
 Crucetas: Bóveda. Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje Charca del Cura, en el T.M. de Alcuéscar.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 22,000/380,000/220.000.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 22,000/380,000/220.000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 260  
 Emplazamiento: Alcuéscar. Charca del Cura en el T.M. de Alcuéscar.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea. Aérea. Aérea. Aérea.  
 Longitud total en Kms. 1,255.  
 Potencia en KW.: 0.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 15.066.731.  
 Finalidad: Servicio nuevos abonados.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005982-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1996.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 2 de septiembre de 1996,  
 sobre autorización administrativa de  
 instalación eléctrica.  
 Ref. 10/AT-005975-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Energía Eléctrica de Extremadura, S.L., con domicilio en Cáceres, San Pedro de Alcántara, 4, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 7, línea aguas de la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas.  
 Final: C.T. núm. 7 de Almoharín.  
 Término municipal afectado: Almoharín.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 22.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,240.  
 Emplazamiento de la línea: Plan 3000 SEPEI Almoharín.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 21,000/400,000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
 Emplazamiento: Almoharín. C/. Nueva (Urbanización Grupo de 25 Viviendas).

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
 Subterránea, simplemente enter.  
 Longitud total en Kms. 0,395.  
 Potencia en KW.: 0.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 10.691.133.  
 Finalidad: Nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005975-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1996.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.