

comunicarse de forma fehaciente a esta Secretaría General Técnica, antes de que expire el plazo de presentación de las mismas.

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Mesa de Contratación que se constituirá cinco días después de la finalización del plazo de presentación de ofertas, en la C/. Adriano, 4 (Consejería de Agricultura y Comercio) en Mérida.

Las comunicaciones para la subsanación de errores en la presentación de la documentación se realizará por la Mesa de Contratación en el acto de apertura de las ofertas económicas, contando a partir de ese momento el plazo de tres días para presentar la documentación requerida.

Los gastos que ocasione este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 23 de septiembre de 1996.—El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 27-9-95, D.O.E. n.º 116, de 3-10-95), ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO.

**RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia a concurso público la obra de «Infraestructura contra incendios en la comarca de la Siberia (Badajoz). Expte. 05.02.0582».**

Se anuncia a Concurso Público, por un importe máximo de veinticuatro millones doscientas doce mil doscientas quince pesetas (24.212.215 Ptas.) I.V.A. incluido, siendo la clasificación exigida:

GRUPO	SUBGRUPO	CATEGORIA
A	1	b

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características Técnicas se halla expuesto en la Secretaría General Técnica, Sección de Contratación de Obras y Suministros, de la Consejería de Agricultura y Comercio, calle Adriano número 4-1.ª Planta, Mérida.

En dicho Pliego se contiene el modelo de proposición económica.

Plazo y lugar de presentación de ofertas hasta las 12.00 horas del vigésimo sexto (26) día natural contado a partir del siguiente a su publicación en el D.O.E., en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Comercio en el domicilio antes citado, prorrogán-

dose hasta las 12.00 horas del lunes siguiente si el vigésimo sexto día natural fuese sábado.

Los documentos que deberán presentar los licitadores serán reseñados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En el caso de que las proposiciones sean enviadas por Correo, deberá comunicarse de forma fehaciente a esta Secretaría General Técnica, antes de que expire el plazo de presentación de las mismas.

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Mesa de Contratación que se constituirá cinco días después de la finalización del plazo de presentación de ofertas, en la C/. Adriano, 4 (Consejería de Agricultura y Comercio) en Mérida.

Las comunicaciones para la subsanación de errores en la presentación de la documentación se realizará por la Mesa de Contratación en el acto de apertura de las ofertas económicas, contando a partir de ese momento el plazo de tres días para presentar la documentación requerida.

Los gastos que ocasione este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 23 de septiembre de 1996.—El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 27-9-95, D.O.E. n.º 116, de 3-10-95), ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO.

**CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA**

**ANUNCIO de 29 de agosto de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref. 10/AT-005982-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Energía Eléctrica de Extremadura, S.L., con domicilio en Cáceres, San Pedro de Alcántara, 4, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA**

Origen: Apoyo núm. 9, L.M.T. Centro Residuos Sólidos

Final: CC.TT. proyectados.

Término municipal afectado: Alcuéscar.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero. Aluminio Acero. Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 2,267.  
 Apoyos: Metálico. Metálico. Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 20.  
 Crucetas: Bóveda. Metálicas.  
 Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje Charca del Cura, en el T.M. de Alcuéscar.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 22,000/380,000/220.000.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 22,000/380,000/220.000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 260  
 Emplazamiento: Alcuéscar. Charca del Cura en el T.M. de Alcuéscar.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea. Aérea. Aérea. Aérea.  
 Longitud total en Kms. 1,255.  
 Potencia en KW.: 0.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 15.066.731.  
 Finalidad: Servicio nuevos abonados.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005982-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1996.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

---

**ANUNCIO de 2 de septiembre de 1996,  
 sobre autorización administrativa de  
 instalación eléctrica.  
 Ref. 10/AT-005975-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición

de Energía Eléctrica de Extremadura, S.L., con domicilio en Cáceres, San Pedro de Alcántara, 4, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 7, línea aguas de la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas.  
 Final: C.T. núm. 7 de Almoharín.  
 Término municipal afectado: Almoharín.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 22.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,240.  
 Emplazamiento de la línea: Plan 3000 SEPEI Almoharín.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: 1  
 Relación de transformación: 21,000/400,000.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 250.  
 Emplazamiento: Almoharín. C/. Nueva (Urbanización Grupo de 25 Viviendas).

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.  
 Subterránea, simplemente enter.  
 Longitud total en Kms. 0,395.  
 Potencia en KW.: 0.  
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 10.691.133.  
 Finalidad: Nuevos suministros.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-005975-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 1996.—El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.