Centro (art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Segunda.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Diario Oficial de Extremadura».

Mérida, 4 de noviembre de 1996.

El Consejero de Educación y Juventud,
LUIS MILLAN VAZQUEZ DE MIGUEL

Anexo I

Nombre del Centro	Localidad	Provincia	Modalidades	Ayuda Concedida
I.E.S. Meléndez Valdés	VILLAFRANCA DE LOS BARROS	Badajoz	A + B	891.525 Pts.
I.E.S. Santiago Apóstol	ALMENDRALEJO	Badajoz	A + B	1.191.535 Pts.
I.E.S. San José	VILLANUEVA DE LA SERENA	Badajoz	A + B	891.525 Pts.
I.E.S. Albarregas	MÉRIDA	Badajoz	A + B	1.191.525 Pts.
I.B. Zurbarán	BADAJOZ	Badajoz	A + B	1.004.740 Pts.
I.E.S. de Coria	CORIA	Cáceres	A + B	591.525 Pts.
I.E.S. de Coria	CORIA	Cáceres	A + B	861.525 Pts.
I.E.S. San Fernando	BADAJOZ	Badajoz	A + B	766.525 Pts.
I.E.S. Bárbara de Braganza	BADAJOZ	Badajoz	A + B	766.525 Pts.
I.E.S. Valle de Ambroz	HERVÁS	Cáceres	A + B	801.525 Pts.
I.E.S. Mixto nº 7 Bioclimático	BADAJOZ	Badajoz	A + B	1.041.525 Pts.

V. Anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 26 de junio de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005967-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: T.M. s/n. de L.A.M.T. a 13,2 KV. «Carbajo y Santiago».
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Santiago de Alcántara.
Tipo de línea: Aérea y Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.
Longitud total en Kms.: 1,595.
Apoyos: Metálicos.
Número total de apoyos de la línea: 13.
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio.
Emplazamiento de la línea: Finca «La Avispa», en el T.M. de Santiago de Alcántara.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1
Relación de transformación: 13,200.
Potencia total en transformadores en KVA: 25.
Emplazamiento: Santiago de Alcántara. Vértice geodésico de Santiago de Alcántara.

Presupuesto en pesetas: 8.882.399.
Finalidad: Suministro eléctrico a repetidor de telecomunicaciones.
Referencia del Expediente: 10/AT-005967-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser exami-

nado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 26 de junio de 1996.–El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 27 de junio de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005978-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo hormigón s/n. L.A.M.T. «Santibáñez».
Final: C.T. Proyectado
Término municipal afectado: Cadalso.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 15
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,012
Emplazamiento de la línea: Camping de Cadalso de Gata.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie
N. de transformadores: 1
Relación de transformación: 15,000
Potencia total en transformadores en KVA: 50
Emplazamiento: Cadalso. Camping Cadalso de Gata.

Presupuesto en pesetas: 2.578.231
Finalidad: Nuevos suministros
Referencia del Expediente: 10/AT-005978-000000.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de junio de 1996.–El Jefe Servicio Adm. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 27 de junio de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 10/AT-005984-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de IBERDROLA S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: P.M. núm. 5216, L.A.M.T. «Santibáñez».
Final: C.T. Proyectado
Términos municipales afectados: Eljas, San Martín de Trevejo
Tipo de línea: Aérea.
Tensión de servicio en Kv.: 15
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,636
Apoyos: Metálico Hormigón.
Número total de apoyos de la línea: 6
Crucetas: Metálicas.
Aisladores: Tipo, suspendido. Material, vidrio
Emplazamiento de la línea: Ermita «San Isidro».

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie
N. de transformadores: 1
Relación de transformación: 15,000
Potencia total en transformadores en KVA: 25
Emplazamiento: Carbajo, Ermita «San Isidro», en T.M. de San Martín de Trevejo.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea.
Longitud total en Kms.: 0,095