mil ochocientas ochenta y seis pesetas (45.280.086 Ptas.), I.V.A. incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 19 de noviembre de 1996.

El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden 27-9-95),
ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la adjudicación de la obra: «Red de Camino Rural de Servicio de "Vereda Corona" en los términos municipales de Almendralejo y Mérida Expte. n.º : 05.03.1076».

Autorizada por Orden de la Consejería la contratación de la Obra «Red de Camino Rural de Servicio de "Vereda Corona" en los términos municipales de Almendralejo y Mérida Expte. n.º : 05.03. 1076», por el sistema de Concurso a la vista de la propuesta presentada, y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente.

Se anuncia la adjudicación de la obra «Red de Camino Rural de Servicio de "Vereda Corona" en los términos municipales de Almendralejo y Mérida Expte. n.º : 05.03.1076», a la empresa Aridos Cripriano Gallego S.A., por un importe total de noventa y nueve millones cuarenta mil pesetas (99.040.000 Ptas.), I.V.A. incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 19 de noviembre de 1996.

El Secretario General Técnico,
P.D. (Orden 27-9-95),
ANTONIO P. SANCHEZ LOZANO

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 13 de septiembre de 1996, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Ref.: 06/AT-010177-014066.

Visto el expediente iniciado en este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, calle Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública, cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Centro de Transformación «Iglesia».
Final: C.T. número 4, de San Vicente de Alcántara.
Término municipal afectado: San Vicente de Alcántara.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv.: 13,2.
Materiales: Homologados.
Conductores: Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,280.
Emplazamiento de la línea: Calle Capitán Caballero.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1
Relación de transformación: 13,200 / 0,127 / 0,220 / 0,220 / 0,380.
Potencia total en transformadores en KVA: 400.
Emplazamiento: San Vicente de Alcántara. Calle Capitán Caballero.

Presupuesto en pesetas: 2.124.524.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-014066.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, y art. 10 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio Territorial y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 13 de septiembre de 1996.–El Jefe del Servicio, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
