

Final: C.T. Avenida de Extremadura (Proyectado).  
 Término municipal afectado: La Garrovilla.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms: 0,915.  
 Emplazamiento de la línea: C/ General Cascajo-Camino del Pozo,  
 Camino Olivo Cortés y Avenida de Extremadura.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: Número 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380.  
 Potencia total en transformadores: 75 (KVA).  
 Emplazamiento: La Garrovilla, Avenida de Extremadura, 77.

#### INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea.  
 Longitud total en Kms: 0,010.  
 Voltaje: 220/127.  
 Potencia: 50 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 10.568.966.  
 Finalidad: Acometida en B.T. ALA.P. de la zona de la Estación de La Garrovilla.  
 Referencia del expediente: 06/AT-001191-013716.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 13 de junio de 1995.

El Jefe del Servicio,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995,  
 del Servicio Territorial de Badajoz,  
 autorizando el establecimiento de la  
 instalación eléctrica. Ref.:  
 06/AT-014208-013804.**

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición

de Eléctrica de Monesterio, S.A., con domicilio en Sevilla, Pastor y Landero 3, solicitando autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/66 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio Territorial ha resuelto:

Autorizar a Eléctrica de Monesterio, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

#### LINEA ELECTRICA:

Origen: Entronque en línea a C.T. 2 de Calera de León.  
 Final: C.T. N-3 Proyectado.  
 Término municipal afectado: Calera de León.  
 Tipos de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv.: 15/20.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms: 0,060.  
 Emplazamiento de la línea: Calera de León, Ctra. Monesterio.

#### ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores: Número 1.  
 Relación de transformación: 15,000/20,000/0,398.  
 Potencia total en transformadores: 100 (KVA).  
 Emplazamiento: Calera de León, Ctra. Monesterio, s/h.  
 Presupuesto en pesetas: 3.108.384  
 Finalidad: Electrificación Fábrica de Embutidos.  
 Referencia del expediente: 06/AT-014208-013804.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/66, de 20 de octubre.

Badajoz, 4 de diciembre de 1995.

El Jefe del Servicio,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO